



Datenerfassung^{*)}

Bauvorhaben:		Programmversion: 08/2015	
Spezifikation	Raum-Luft-Regler T/F/L/P/G	Raum-Luft-Regler T/F/L/P/G	
Stränge nur Bäder	Anzahl pro Strang:	Anzahl pro Strang:	
Stränge nur Küchen	Anzahl pro Strang:	Anzahl pro Strang:	
Stränge Bad + Küche	Anzahl pro Strang:	Anzahl pro Strang:	
Bedarfserfassung durch	<input type="checkbox"/> Temperatursensor (T) <input type="checkbox"/> Feuchtesensor (F) <input type="checkbox"/> Lichtsensor (L) <input type="checkbox"/> Bewegungsmelder (P) <input type="checkbox"/> Luftgütesensor (G)	<input type="checkbox"/> Temperatursensor (T) <input type="checkbox"/> Feuchtesensor (F) <input type="checkbox"/> Lichtsensor (L) <input type="checkbox"/> Bewegungsmelder (P) <input type="checkbox"/> Luftgütesensor (G)	
Einbau als	<input type="checkbox"/> Einzelgerät <input type="checkbox"/> Schalterkombination	<input type="checkbox"/> Einzelgerät <input type="checkbox"/> Schalterkombination	
Schalterprogramm	<input type="checkbox"/> Elso Joy (Standard) <input type="checkbox"/> Gira 55	<input type="checkbox"/> Elso Joy (Standard) <input type="checkbox"/> Gira 55	
Farbe	<input type="checkbox"/> reinweiß	<input type="checkbox"/> reinweiß	
Bedarfsvolumen (50) m ³ /h (50) m ³ /h	
Einschaltverzögerung	<input type="checkbox"/> (60 s) (30...180s)	<input type="checkbox"/> (60 s) (30...180s)	
Temperatur Schaltpunkt/Hysterese	<input type="checkbox"/> (40°C / 5°C) (30...50°C / 210°C)	<input type="checkbox"/> (40°C / 5°C) (30...50°C / 210°C)	
Luftfeuchte Schaltpunkt/Hysterese	<input type="checkbox"/> (65% / 5%) (50...85% / 210%)	<input type="checkbox"/> (65% / 5%) (50...85% / 210%)	
Nachlaufzeit	<input type="checkbox"/> (3 min) (1...25 min)	<input type="checkbox"/> (3 min) (1...25 min)	
Lüftungspause	<input type="checkbox"/> (30 min) (15...60 min)	<input type="checkbox"/> (30 min) (15...60 min)	
Bedarfslüftung	<input type="checkbox"/> (120 min) (30...180 min)	<input type="checkbox"/> (120 min) (30...180 min)	
Tagbetrieb (Mo - Fr)	von (06:00) Uhr	bis (22:00) Uhr	
Tagbetrieb (Sa - So)	von (07:00) Uhr	bis (23:00) Uhr	
Zyklusanzahl x innerhalb von 60 min (nur bei zentraler Steuerung ZGV)		
Zyklusdauer	<input type="checkbox"/> (10 min) (4...50 min)	<input type="checkbox"/> (10 min) (4...50 min)	
Abschaltung Lüftungszyklus bei	<input type="checkbox"/> Umschaltung auf Nachtbetrieb		

^{*)} Bitte geben Sie Ihre Wünsche alternativ zu den in Klammern genannten Standarddaten an

Bestätigungsvermerk Auftraggeber:

.....
Datum / Stempel / Unterschrift