



Prüfbericht **REGEL-air® K-M**

Luftschalldämmung nach DIN 52 210

3/11 - 3 - 32

Schallschutzmessungen **REGEL-air®** - Fensterfalzlüfter K-M (Kunststoff, Mitteldichtung, System Nr. 10)

gemessen beim PIB Prüfinstitut für Bauelemente GmbH, Zweibrücker Str. 217, 66954 Pirmasens

Anzahl <i>REGEL-air®</i>	Blendrahmen- Dichtung	Scheibenaufbau	Füllgas	Schallschutz in dB
1 Set = 2 Einzellüfter	ohne	4 - 16 - 4	Ar	31
1 Set = 2 Einzellüfter	nur oben horizontal	4 - 16 - 4	Ar	33
1 Set = 2 Einzellüfter	ohne	6 - 16 - 4	Ar	32
1 Set = 2 Einzellüfter	oben, li. + re. vertikal	6 - 16 - 4	Ar / SF ₆	38
1 Set = 2 Einzellüfter	oben, li. + re. vertikal	9 GH - 16 - 6	Ar / SF ₆	41
1 Set = 2 Einzellüfter	oben, li. + re. vertikal	13 GH - 14 - 9	Ar / SF ₆	42

Technische Änderungen vorbehalten – Rechtsverbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden.