



Erfassungsbogen<sup>\*)</sup>

Bauvorhaben:		Programmversion: 02/2008
Spezifikation	SBU-.....T/L/F/BM	EBU
Stränge nur Bäder	Anzahl pro Strang:	
Stränge nur Küchen		Anzahl pro Strang:
Stränge Bad + Küche	Anzahl pro Strang:	Anzahl pro Strang:
Bedarfserfassung durch	<input type="checkbox"/> Lichtsensor (L) <input type="checkbox"/> Feuchtesensor (FS) (autom. 60-90%) <input type="checkbox"/> Bewegungsmelder (BM)	<input type="checkbox"/> manuell durch Taster (T)
Einbau als Schalterkombination (nicht bei Bewegungsmelder)	<input type="checkbox"/> Einzelgerät <input type="checkbox"/> Kombination	<input type="checkbox"/> Einzelgerät <input type="checkbox"/> Kombination
Programm ELSO	<input type="checkbox"/> FASHION	<input type="checkbox"/> FASHION
Farbe	<input type="checkbox"/> Reinweiß <input type="checkbox"/> Perlweiß	<input type="checkbox"/> Reinweiß <input type="checkbox"/> Perlweiß
Bedarfsvolumen	..... (60) m <sup>3</sup> /h	..... (60) m <sup>3</sup> /h
Einschaltverzögerung bei Bedarf	..... (0,5) min (1...255s / 1...255min)	
Nachlaufzeit maximal	..... (15) min (1...255 min)	
Lüftungspause maximal	..... (30) min (1...255 min)	
Bedarfslüftung Küche		..... (45) min
Tagbetrieb (Mo - Fr)	Von ..... (06:00) Uhr	Bis ..... (22:00) Uhr
Tagbetrieb (Sa - So)	Von ..... (07:00) Uhr	Bis ..... (23:00) Uhr
Grundlüftungszyklus mit Bedarfsvolumen	Alle ..... (60) min (1...255 min)	
Je Länge von	..... (5) min (1...255 min)	..... (5) min (1...255 min)
Abschaltung Grundlüftungszyklus bei	Umschaltung auf Nachtbetrieb	

<sup>\*)</sup> Bitte geben Sie Ihre Wünsche alternativ zu den in Klammern genannten Standarddaten an

Bestätigungsvermerk Auftraggeber:

.....  
Datum / Stempel / Unterschrift